



LEGENDA	
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	BLOCO AUTÔNOMO 2200 LUMENS
	BLOCO AUTÔNOMO 400 LUMENS
	CENTRAL DE ALARME
	PAINEL REPETIDOR
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	AVISADOR VISUAL
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - PMS - 4 KG - 20B.C
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL ÁGUA - IOL - 2A
	RESERVA TÉCNICA PARA INCÊNDIO 12000L
	ELETRODUTO EM FERRO OU AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO MÍNIMO 25MM (1")
	CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, EM AÇO CARBONO SOLDADO, SEM COSTURA.

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO			
12		SALA DE EMERGÊNCIA	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SALA DE EMERGÊNCIA (DIMENSÕES MÍNIMAS: L x 2,0 M)
13		SALA DE EMERGÊNCIA	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SALA DE EMERGÊNCIA (DIMENSÕES MÍNIMAS: L x 2,0 M)
14		SALA DE EMERGÊNCIA	INDICAÇÃO DE UMA SALA DE EMERGÊNCIA A SER APROXIMADA ALTA DA PORTA, PARA BUSCAR O SEU ACESSO
17		SALA DE EMERGÊNCIA	INDICAÇÃO DA SALA DE EMERGÊNCIA, A SER APROXIMADA ALTA DA PORTA, PARA BUSCAR O SEU ACESSO

ESTADO DE MATO GROSSO  
CORPO DE BOMBEIROS  
DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

APROVAÇÃO

Após análise, constatou-se a conformidade desse PSCIP com a legislação.  
Nº da aprovação \_\_\_\_\_  
Data de aprovação \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Analista \_\_\_\_\_ Chefe da Seção \_\_\_\_\_

ESC 03 1/200  
EXTINTORES, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
PSCIP - CAP

**JACOBS GUIMAR**

TÍTULO:  
ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA FASE 01

DESENHADO POR: WESLEY MAGIO VIEIRA  
APROVADO POR: EDUARDO LUIZ

REVISÃO: 00 DATA: 30/07/2018 STATUS: PROJETO EXECUTIVO

**Sesc Pantanal**

PROJETO: ESCOLA SESC PANTANAL - POCONÉ MT - FASE 01

OBJETO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) EXTINTORES, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

AUTOR DO PROJETO: MARIANA PINTO COELHO DE OLIVEIRA - ENG. AGRÔNOMA / SEG. DO TRABALHO  
CREA - MT 034.158

ESCALA: 1:200 FORMATO: A1 DATA: 27/06/2018 ARQUIVO: CAP-3.DES-2.30-UPI-USE-004\_REV00.DWG

CODIFICAÇÃO DOCUMENTO TÉCNICO: CAP-3.DES-2.30-UPI-USE-003\_REV00