

CONCORRÊNCIA (HSPC) Nº 19/0002 - CC

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) NO HOTEL SESC PORTO CERCADO.

ADENDO I

Comunicamos resposta aos questionamentos recebidos, tempestivamente, em relação à Concorrência HSPC nº. 19/0002-CC.

1. Não encontramos na planilha quebra e recomposição de calçada e piso.

Resposta: Quando a planilha se refere a execução de ponto de descida, neste encontra-se inclusa a mão de obra de demolição do piso. A reconstituição é responsabilidade do Sesc.

2. Não encontramos na planilha caçamba para descarte dos entulhos.

Resposta: O descarte dos resíduos é responsabilidade do Sesc, cabendo ao empreiteiro apenas conduzir o material ao local de descarte próximo do serviço a ser realizado.

3. Piso e calçada quebrada há materiais para reposição no estoque do Sesc? Caso negativo como proceder?

Resposta: A recomposição do piso é responsabilidade do Sesc.

4. Provavelmente durante o período de execução devemos encontrar dias chuvosos e nublados, por ser um local com grande incidência de raios, proibimos os nossos colaboradores de trabalhar nestes dias, logo o prazo de execução como será contabilizado?

Resposta: No período executivo encontra-se inclusos os dias chuvosos e nublados, dentro de uma média histórica para o período. Aquilo que exceder a isto, poderá ser aditado ao período executivo do processo, conforme análise da Fiscalização do contrato.

5. Execução de projeto de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA em sistema de gaiola de Faraday, totalizando área de, no mínimo de 1.400 m², esclarecer se é a área construída da edificação?

Resposta: Sim, são as áreas que estão em projetos e detalhados no escopo da planilha orçamentária.



6. Atestado que cita SPDA porém não diz que é em forma de gaiola de Faraday, será valido?

Resposta: Não, o atestado deve conter a exigência do item 4.2.2 do Instrumento Convocatório, que estabelece que <u>a licitante deve comprovar</u> que possui em seu corpo técnico, na data de abertura da licitação, profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s), no CREA/CAU da região onde os serviços foram realizados, acompanhado(s) da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esse Conselho, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado obra(s) e serviço(s) semelhantes ao objeto desta licitação, cuja parcela de maior relevância e valor significativo seja a execução de projeto de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica – SPDA em sistema de gaiola de Faraday, totalizando área de, no mínimo de 1.400 m².

<u>Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Instrumento</u> <u>Convocatório e seus anexos.</u>

Destacamos que a reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta comercial será realizada no **dia 17 de abril de 2019 às 09h00 na sala de reuniões da Base Administrativa da Estância Ecológica Sesc Pantanal**, situada na Avenida Filinto Muller, n.º 218, Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT.

Várzea Grande/MT, 15 de abril de 2019.

Comissão de Licitação Estância Ecológica Sesc Pantanal