



DIMENSÕES EM MILIMETRO.  
VAZÃO 10M3/HORA.  
TAMPA DO CONJUNTO : OPCIONAL.

**Instalação:**

a) Após a escavação do terreno, concretar o fundo, e em segunda etapa fazer uma massa para assentar o fundo do conjunto em PRFV, garantindo que os perfis de ancoragem fiquem envolvidos pela massa ou concreto.

b) Antes do endurecimento da massa ou concreto confiras os níveis e prumo.

c) Depois que estiver firme (Nivelada e prumada), continuar com a concretagem das laterais, fazendo em etapas para não deformar as paredes verticais. Pode-se colocar calços de madeira na parte interna para garantir as dimensões e evitar a deformação pelo peso do concreto.

**Limpeza e Manutenção:**

a) A Calha Parshall deve ser limpa regularmente para manter seu grau de precisão.

b) Em caixas de areia pequenas, utilizar mangote de sucção para retirada da areia e detritos depositados.



IMAGEM ILUSTRATIVA  
ESC. \_\_\_\_\_ S/E

<p><b>HM AMBIENTAL</b> PROJETOS AMBIENTAIS, CIVIS E REGULATÓRIOS Crd. 053/98-7/8-E-mail: hmambiental@igmail.com</p>			
<p>AUTOR DO PROJETO <b>HELIMOMAR DE SOUZA MOTA</b> - ENG. AMBIENTAL E TÉC. EM EDIFICAÇÕES CREA MT 024458</p>			
<p>PROPRIETÁRIO <b>HOTEL SESC PANTANAL PORTO CERCADO</b></p>			
<p>LOCAL DA OBRA <b>ROD. MT 370, S/N - KM43 - PORTO CERCADO - POCONÉ/MT</b></p>			
<p>TIPO DE OBRA <b>HOTELARIA</b></p>			
<p>PROJETO <b>PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ETE</b></p>			
<p>SISTEMA DE TRATAMENTO PRELIMINAR - CALHA PARSHAL</p>			
ESCALA	DATA	CÓD. OBRA	DISCIPLINA FASE REVISÃO COLABORADOR
INDICADA	FEV/2017	SESC	ETE PE R00 ENG.HELIMOMAR MOTA
			<p>FONE/FAX: 65 99312-2882 heliomar.ambiental@gmail.com</p>
			<p>FOLHA <b>03/03</b></p>