



PREGÃO PRESENCIAL BASE N.º 19/0006 – PG

Objeto: AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DO SESC SERRA AZUL - SSA.

ADENDO II – RESPOSTA A QUESTIONAMENTO

Comunicamos resposta aos questionamentos recebidos em relação ao Pregão Presencial BASE n.º. 19/0006-PG.

Questionamento:

Foi lido o termo de referência e me surgiu uma dúvida relativa ao item 8 -serviços a serem executados:

“e) interligação do equipamento à rede elétrica existente (15 metros)”

já existe cabeamento compatível com a potencia do grupo gerador licitado? ou os existem cabos e terão que ser substituído por outros compatíveis com o grupo gerador licitado?

Resposta:

Já existe um cabeamento ao qual encontra-se instalado o gerador locado, este portanto é compatível com a demanda de corrente gerada. Portanto, a distância de 15 m é o suficiente para atender ao QTA do sistema

Permanecem inalteradas as demais informações contidas no instrumento convocatório e seus anexos.

Várzea Grande/MT, 28 de maio de 2019.

**Comissão de Licitação
Estância Ecológica Sesc Pantanal**