CONCORRÊNCIA HSPC Nº 19/0005 – CC

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO AUDITÓRIO JAGUATIRICA DO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL SESC PORTO CERCADO.

ADENDO I

Comunicamos resposta aos questionamentos recebidos, tempestivamente, em relação à Concorrência HSPC nº. 19/0005-CC.

1. Em análise à documentação do certame e visita técnica, identificamos alguns serviços omissos na Planilha Orçamentária, como: Revestimento de parede: substituição das placas de MDF revestidas com melamínico.

Resposta: Se trata apenas da troca do revestimento melamínico da parte inferior da parede.

2. Em análise à documentação do certame e visita técnica, identificamos alguns serviços omissos na Planilha Orçamentária, como: Revestimento de piso: Arremates do piso.

Resposta: Os arremates por meio de cantoneira serão posteriormente colocados, não fazendo parte do processo em tela.

3. Em análise à documentação do certame e visita técnica, identificamos alguns serviços omissos na Planilha Orçamentária, como: Cobertura: Estrutura auxiliar de sustentação das treliças. Drenagem das calhas.

Resposta: Encontram-se inclusos no processo, itens 5.2 e 5.4 da planilha orçamentária e respectivas composições.

4. Poderiam nos informar mais características do piso vinílico a ser inserido como piso no Auditório Jaguatirica. Tamanho, cor e marca, se possível, visto que, no Termo de Referência e Planilha não trazem essas informações.

Resposta: Piso vinílico formato Régua 184x950mm, cor Jabuticaba ou similar (necessário validar antes com o Contratante). Deve possuir as diretrizes técnicas abaixo:
Classificação de uso EN 685 / ISO 10874
Espessura EN 428 / ISO 24346 3mm 3mm

Capa de uso de PVC EN 429 / ISO 24340 0,5mm 0,5mm
Tamanho da régua EN 427 / ISO 24342 184 x 950mm 184 x 950mm
Peso médio EN 430 / ISO 23997 5,30kg/m² 5,30kg/m²
Resistência à abrasão EN 660-2 Classe T Classe T
Resistência ao escorregamento DIN 51130 R9 R9 - NBR 13818 <0,4 <0,4
Identificação residual EN 433 / ISO 24343-1 ≤ 0,1mm ≤ 0,1mm
Estabilidade dimensional EN 434 / ISO 23999 ≤ 0,25% ≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo NBR 16626 Classe II A Classe II A
Absorção do som ao impacto ISO 717-2 ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB
Estabilidade da cor EN ISO / 105-B02 ≥ 6 ≥ 6
Resistência química EN 423 / ISO 26987
Boa resistência à substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica EN 1815 < 2,5kV (sobre concreto).
Emissão de COV AGBB / DIBT ≤ 100µg/m3 (depois de 28 dias)
Marca de referência sugerida: Tarkett ou similar que possua as características técnicas estabelecidas.

Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Instrumento Convocatório e seus anexos.

Reiteramos que a reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta comercial permanece programada para o **dia 06 de agosto de 2019, às 09h00 na sala de reuniões da Base Administrativa da Estância Ecológica Sesc Pantanal**, situada na Avenida Filinto Muller, n.º 218, Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT.

Várzea Grande/MT, 02 de agosto de 2019.

Comissão de Licitação
Estância Ecológica Sesc Pantanal