



NOTA DE REVISÃO

CONFORME ORIENTAÇÃO DA GERÊNCIA GIN SESC PANTANAL

AS ALTERAÇÃO REALIZADAS FORAM:

- RELOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (wetland) A 100 (cem) METROS DE DISTÂNCIA DO RIO CUIABÁ E 30 (trinta) METROS DE DISTANCIA DO CÔRREGO CUIABAZINHO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SEMA.
- RETIRADAS DE 2/3 DAS BACIAS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO.
- REDUÇÃO DE 50% DO FITO DE DEPURAÇÃO E DA LAGOA DE PÓS TRATAMENTO.
- ALTERAÇÃO NO COMPRIMENTO DA PASSARELA DE ACESSO PARA PEDESTRE DE 3 (três) METROS PARA 2 (dois) METROS.
- RELOCAÇÃO DO ACESSO PARA VEÍCULOS DE MANUTENÇÃO PARA MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE TRATAMENTO.

Wesley Magio Vieira
11/07/2019



TIPO DE OBRA: COMERCIAL
CLIENTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
CNPJ: 33.469.164/0330-44
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE NOBRES - MT
OBRA: ÁREA DO RESTAURANTE - SESC SERRA AZUL
ASSUNTO: PLANTA BAIXA GERAL - SANEAMENTO BIOLÓGICO
DATA: 31/07/2015



PROJETO EXECUTIVO

AUTORES:
EDUARDO TAKADA
CAU/BR A45973-9
MARCELLA BOURET
CAU/BR A78950-0

RESP. EXECUÇÃO: RESENHES:

ESCALA: INDICADA
ÁREA: -----
PROJETO: PE001 RESSA
ARQUIVO: C:\PROJETOS\BIOARQUITETURA\RESSA
FORMATO: FORMATO A1 (840x594mm)

FOLHA:

10/17