PREGÃO PRESENCIAL CAP
Nº 19/0004 – PG

ADENDO I – ERRATA

Objeto: AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR À DIESEL PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DO CENTRO DE ATIVIDADES DE POCONÉ – CAP.

RETIFICAMOS informação constante no Termo de Referência , que passa a conter a seguinte informação.

Onde se lê:

"2.1.4.2 Quadro Totalizador: 01 (um) Painel autoportante em baixa tensão, cada um dotado com 01 disjuntor de caixa aberta de 1000 A, Capacidade nominal de interrupção máxima sob curto circuito adequada aos cálculos de curto do projeto final, com relé eletrônico integrado, e ainda barramentos que receberão os cabos de força, de até 02 geradores.
2.1.4.3 Quadro de Transferência Automática (QTA) em média tensão: Painel de transferência automática em média tensão, composto por 01 (um) disjuntores a vácuo de 17.5 KV, 630 A, com relé de proteção indireta digital montados em cubículos blindados, dotado de controle microprocessado com função de sistema de transferência de carga em rampa (STR)."

Leia-se:

*"2.1.4.2 Quadro Totalizador: 01 (um) Painel autoportante em baixa tensão, cada um dotado com 01 disjuntor de caixa aberta de **2000 A**, Capacidade nominal de interrupção máxima sob curto circuito adequada aos cálculos de curto do projeto final, com relé eletrônico integrado, e ainda barramentos que receberão os cabos de força, de até 02 geradores.*
*2.1.4.3 Quadro de Transferência Automática **(QTA) em baixa tensão**: Painel de transferência automática em **baixa tensão**, composto por 01 (um) disjuntores a vácuo de 17.5 KV, **1000 A**, com relé de proteção indireta digital montados em cubículos blindados, dotado de controle microprocessado com função de sistema de transferência de carga em rampa (STR)."*

Em todo dossiê licitatório deve ser considerado apenas o e-mail ***licitacao@sescpantanal.com.br***.

Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Instrumento Convocatório e seus anexos.

Várzea Grande/MT, 10 de outubro de 2019.

Comissão de Licitação
Estância Ecológica Sesc Pantanal